

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
(strona internetowa Zamawiającego)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/112/IX/2015/NJ

Nazwa zadania: Wykonanie wymiany odgaźnika zainstalowanego w systemie pomiarowym rurociągu tłoczonego paliwa lotniczego wraz z oprzyrządowaniem dla JW 1128 Malbork. .

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia poprzez sprostowanie omyłki pisarskiej w zakresie jednostki miary i nadanie części opisu brzmienia.

JEST	WINNO BYĆ
Parametry techniczne obecnie wbudowanego odgaźnika: Ciśnienie znamionowe: PZ10 Wydajność: Qmax =2500 dm <sup>3</sup> /min Średni.nom.: DN 100 Kołnierze: kołnierze DN 100 PN16 Pojemność: 467 dm <sup>3</sup> Masa pustego: 220 kg Filtr ochronny: 200 mesh Temperatura robocza: - 25oC - + 49 oC Minimalne przeciwcisnienie na wyjściu odgaźnika: Pw = 1,0 bar Maksymalna wysokość z oprzyrządowaniem: 1700 cm Filtr na wysokości 1120 cm Wylot paliwa na wysokości 1540 cm	Parametry techniczne obecnie wbudowanego odgaźnika: Ciśnienie znamionowe: PZ10 Wydajność: Qmax =2500 dm <sup>3</sup> /min Średni.nom.: DN 100 Kołnierze: kołnierze DN 100 PN16 Pojemność: 467 dm <sup>3</sup> Masa pustego: 220 kg Filtr ochronny: 200 mesh Temperatura robocza: - 25oC - + 49 oC Minimalne przeciwcisnienie na wyjściu odgaźnika: Pw = 1,0 bar Maksymalna wysokość z oprzyrządowaniem: <b><u>1700 mm</u></b> Filtr na wysokości <b><u>1120 mm</u></b> Wylot paliwa na wysokości <b><u>1540 mm</u></b>

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź powoduje modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający postanowił zmienić termin składania i otwarcia ofert.

**XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać do dnia: **20.10.2015 godzina 09:00**

w siedzibie zamawiającego

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128

Kancelaria Jawna

ul. 17 Marca 20

82 – 200 Malbork

3. Oferty zostaną otwarte dnia: **20.10.2015 godzina 09:30**  
w siedzibie zamawiającego  
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128  
ul. 17 Marca 20  
82 – 200 Malbork  
budynku nr 12, sala odpraw

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na nie oraz wszelkie modyfikacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:  
Egz. Nr 1 – ad acta  
Wykonała: Justyna Narloch (tel. 261 536 713)  
13.10.2015r.  
(T:11/13)(Bc)  
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych